

Ⅳ チェックシート

1. ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン

お客様用機器点検表

異常時の連絡先

<ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン>

点検項目	推奨 点検頻度	年	月	日															
1 室外機の異常振動・異常運転音状況 (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																		
2 室外機及び周辺の油のじみ (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																		
3 室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆、 傷など (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																		
4 室内機内の熱交換器の霜付きの有無 (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																		
5 (店舗用パッケージエアコン) 熱交換器の霜付き、油にじみなど (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																		
6 気付き事項																			